JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
1488-CPR-0270/W

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Odcinki przewodów wentylacji pożarowej PO stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

o klasie odporności ogniowej wg EN 13501-4:2016

E_{600} 120 (h_o) S1500single

Ogólną identyfikację wyrobu, zakres i warunki stosowania określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0270/W stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu;

Poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0270/W stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

EURO-WENT Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdańsk

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

EURO-WENT Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdańsk

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 12101-7:2011

(odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-7:2012)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.
Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 08.08.2012 jako certyfikat Nr 1488-CPD-0270/W (zaktualizowany 04.04.2013, 19.04.2019) i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 19.04.2019

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

Załącznik nr Z-1488-CPR-0270/W strona 1/1
stanowi integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0270/W

Odcinki przewodów wentylacji pożarowej PO stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Zasadnicze charakterystyki oraz właściwości użytkowe wyrobu

Zasadnicze charakterystyki oraz właściwości użytkowe wyrobu	EN 12101-7:2011 Rozdział	Poziomy i/lub klasy mandatowe	Ocena
Odporność ogniowa			
Szczelność ogniowa	4.1.2 a), 4.4.1	E_{600}	spełnia
Dymoszczelność	4.1.2 b), 4.4.1	$E_{600}S$	spełnia
Stabilność mechaniczna (w zakresie E)	4.1.2 c)	-	spełnia
Zachowanie przekroju poprzecznego (w zakresie E)	4.1.2 d)	-	spełnia

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:
Odcinki przewodów wentylacji pożarowej przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji pożarowej w temperaturze 600°C.

Szczegółowa identyfikacja wyrobu, zakres i warunki stosowania zawarte są w raporcie klasyfikacyjnym nr 1082/19/Z00NZP z dnia 22.03.2019.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

Warszawa, 19.04.2019

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło